

Tornion kaupunki  
Tekninen keskus

## ESITYS

Tornion vammaisneuvoston kokouksessa 28.3.2011 § 8 tuli esille äänestyspaikkojen esteettömyyden huomioiminen. Edellisissä vaaleissa esim. Vojakkalan koululla ei ole ollut esteetön pääsy äänestyspaikalle, koska luiska on puuttunut kokonaan.

Tornion vammaisneuvoston aloitteesta esitetään, että Tornion kaupungin tekninen keskus käy oheisen tarkistuslistan mukaan äänestyspaikat läpi.

Asia saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Liitteenä: äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslista.

Torniossa

Yhteistyöterveisin

Tornion vammaisneuvoston puolesta

---

Raimo Toratti  
Vammaisneuvoston puheenjohtaja  
p.040-5468725

## Äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslista

### 1. Saapuminen äänestyspaikalle

- Sijaitseeko äänestyspaikka hyvien kulkuyhteyksien päässä, onko julkisen liikenteen pysäkki lähellä äänestyspaikkaa?
- Pääseekö saattoliikenne (invataksit ym.) sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen?
- Sijaitseeko äänestyspaikan läheisyydessä liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja (leveys 3,6 m)?
- Onko kulkureitti sisäänkäynnille tasainen ja kovapintainen?

### 2. Sisäänkäynti

- Onko sisäänkäynnissä toimiva luiska sekä portaat molemmin puoleisilla käsijohteilla (luiskan leveys vähintään 900 mm ja kaltevuus enintään 8 %)?
- Tai onko sisäänkäynti muuten esteetön (esimerkiksi sisäänkäynti samassa tasossa ilman kynnyksiä)?
- Onko oven leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?
- Onko ovi automaattisesti aukeava tai muuten kevyttoiminen (oven avaamiseen tarvittava voima enintään 10 N eli 1 kg)?
- Pääseekö tuulikaapista kulkemaan myös pyörällisillä apuvälineillä, lastenvaunuilla tms.? (Tuulikaapin matossa tai ritilässä ei ole yli 5 mm rakoja eikä matto aiheuta yli 20 mm kynnyksiä; jos tuulikaapin ovet aukeavat tuulikaapista pois päin, niin sisämitat ovat vähintään 1400 mm x 1400 mm; jos ovi aukeaa tuulikaapin sisään, niin 1400 mm:n lisäksi tarvitaan oven tarvitsema tila; jos tuulikaapissa joudutaan kääntymään, tarvitaan 1500 mm:n kääntöympyrä)
- Jos pyörällisillä apuvälineillä liikkuville on järjestetty kiertotie, onko se opastettu?

### 3. Äänestyspaikka

- Sijaitseeko äänestyspaikalla vähintään yksi muita matalampi äänestyskoppi, jossa voi istuen täyttää äänestyslipun? (Matalamman äänestyskopin pöydän polvitilan leveys vähintään 800 mm, polvitilan syvyys vähintään 600 mm ja polvitilan korkeus vähintään 670, pöydän yläpinnan korkeus enintään 800 mm)
- Onko äänestyskoppien valaistus riittävä? (500–750 luxia pöytäpinnan tasolla)
- Onko ennakoäänestyspaikalla ja varsinaisella vaalipaikalla erityistä henkilöä nimetty vaaliavustajaksi?
- Onko äänestyspaikalla kulkureittien sivuun sijoitettuja istuimia levähtämiseen?
- Jos vaalivirkailijoissa on apuvälineen käyttäjiä, tarvitaan äänestyspaikalla myös tilava liikkumisesteisen wc-tila