



Tutkimusno EUAB31-00010541
 Asiakasno YS0001720

Keminmaan kunta / Vapaa-aikatoimi
Sakari Ravelin
 Rantatie 21
 94400 Keminmaa
 FINLAND
 s-posti: sakari.ravelin@keminmaa.fi

Tilauksen kuvaus
 Uimavesinäytteet 23.6.2020

Näyttenumero	749-2020-00012529
Näytteen nimi	Arkkimon uimaranta
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	23.06.2020 00.00
Vastaanottopäivä	23.06.2020 14:47
Analysointi aloitettu	23.06.2020 14:47
Näytteenottaja	Sirkka Hoppari/ terv.tarkastaja

Analysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	1		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Lausunto

749-2020-00012529

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

01.07.2020



Tarja Mettänen Mikrobiologi
 TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määritysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio						
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)			SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131		

Jakelu : Puumalainen (nina.puumalainen@tornio.fi), Hoppari (sirkka.hoppari@tornio.fi)

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.