



Tutkimusno EUAB31-00010540
 Asiakasno YS0001720

Keminmaan kunta / Vapaa-aikatoimi
Sakari Ravelin
 Rantatie 21
 94400 Keminmaa
 FINLAND
 s-posti: sakari.ravelin@keminmaa.fi

Tilauksen kuvaus
 Uimavesinäytteet 23.6.2020

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Näyttenumero | 749-2020-00012527 |
| Näytteen nimi | Kallijärven uimaranta |
| Näytteen kuvaus | Uimarantavesi |
| Matriisi | Uimarantavesi |
| Näytteenottopäivä | 23.06.2020 00.00 |
| Vastaanottopäivä | 23.06.2020 14:43 |
| Analysointi aloitettu | 23.06.2020 14:43 |
| Näytteenottaja | Essi Haapasalo/ terv.tarkastaja |

| Analyysit | Testikoodi | Yksikkö | Tulos | STM 354/2008 Sisämaan uimavedet | |
|--|------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|
| | | | | Laatutavoitteet | Laatuvaatimukset |
| Kenttämittaukset | | | | | |
| Lämpötila (näytteenottajan mittaama) | YS926 | °C | 19,8 | | |
| Mikrobiologiset tutkimukset | | | | | |
| Escherichia coli * | YSM22 | MPN/100 ml | 0 | | ≤ 1000 |
| Enterokokit * | YSM04 | pmy/100 ml | <5 | | ≤ 400 |

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)

749-2020-00012527

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

01.07.2020



Tarja Mettänen Mikrobiologi
 TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

| Testikoodi | Parametrin nimi | Menetelmän mittausepävarmuus | Menetelmän määrittäjä | Akkreditoitu | Menetelmä | Laboratorio |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| Kenttämittaukset | | | | | | |
| YS926 | Lämpötila (näytteenottajan mittaama) | | | Ei | Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus | YS |
| Mikrobiologiset tutkimukset | | | | | | |
| YSM22 | Escherichia coli | | | Kyllä | Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E | YS |
| YSM04 | Enterokokit | | | Kyllä | SFS-EN ISO 7899-2:2000 | YS |

| Laboratorio | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| YS | Eurofins Ahma (Rovaniemi) | SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131 |

Jakelu : Haapasalo (essi.haapasalo@tornio.fi), Puumalainen (nina.puumalainen@tornio.fi), Hoppari (sirkka.hoppari@tornio.fi)

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.