



Tutkimusno EUAB31-00025702

Asiakasno YS0000985

Vapaa-aika ja liikunta: Uimavesinäytte

Tervolan kunta
 Tekninen osasto
 Keskustie 81
 95300 TERVOLA
 FINLAND

s-posti: tekninen.osasto@tervola.fi

Tilauksen kuvaus

Uimarantanäyte, Ylipaakkola 4.8.2021

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Näytenumero | 749-2021-00017368 |
| Näytteen nimi | Ylipaakkolan uimaranta |
| Näytteen kuvaus | Uimarantavesi |
| Matriisi | Uimarantavesi |
| Näytteenottopäivä | 04.08.2021 00.00 |
| Vastaanottopäivä | 04.08.2021 15:37 |
| Analysointi aloitettu | 04.08.2021 15:37 |
| Näytteenottaja | Terv.tarkastaja Haapasalo |

| Analyysit | Testikoodi | Yksikkö | Tulos | STM 354/2008 Sisämaan uimavedet | |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|------------------|
| | | | | Laatutavoitteet | Laatuvaatimukset |
| Kenttämittaukset | | | | | |
| Lämpötila (näytteenottajan mittaama) | YS926 | °C | 17,4 | | |
| Mikrobiologiset tutkimukset | | | | | |
| Escherichia coli * | YSM22 | MPN/100 ml | 3 | | ≤ 1000 |
| Enterokokit * | YSM04 | pmy/100 ml | <5 | | ≤ 400 |

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Kommentti

Näytteenottajan havainnot:
 Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
 Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu
 Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)

749-2021-00017368

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

10.08.2021



Tarja Mettänen Mikrobiologi
 TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.


Menetelmätiedot

| Testikoodi | Parametrin nimi | Menetelmän mittausepävarmuus | Menetelmän määritysraja | Akkreditoitu | Menetelmä | Laboratorio |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| Kenttämittaukset | | | | | | |
| YS926 | Lämpötila (näytteenottajan mittaama) | | | Ei | Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus | YS |
| Mikrobiologiset tutkimukset | | | | | | |
| YSM22 | Escherichia coli | | | Kyllä | Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E | YS |
| YSM04 | Enterokokit | | | Kyllä | SFS-EN ISO 7899-2:2000 | YS |

| Laboratorio | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| YS | Eurofins Ahma (Rovaniemi) | SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131 |

Jakelu : Haapasalo (essi.haapasalo@tornio.fi), Rosenqvist (tarja.rosenqvist@tornio.fi)

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.