

Tutkimusno EUAB31-00037421  
Asiakasno YS0001720  
UimavedetKeminmaan kunta / Vapaa-aikatoimi  
Merja Kemppainen  
Rantatie 21  
94400 Keminmaa  
FINLAND  
s-posti: merja.kemppainen@keminmaa.fiTilauksen kuvaus  
Uimavedet 7.7.2022

Näytenumero	749-2022-00017684
Näytteen nimi	Arkimon uimaranta
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Arkimon uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	07.07.2022 08.00
Vastaanottopäivä	07.07.2022 05:50
Analysointi aloitettu	07.07.2022 05:50
Näytteenottaja	Terveystarkastaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
<b>Kenttämittaukset</b>					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	21,4		
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	1		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5		≤ 400

\*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

## Lausunto

### 749-2022-00017684

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

## ALLEKIRJOITUS

11.07.2022



Tarja Olli Kemisti

TarjaOlli@eurofins.fi +358 44 363 6614

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Kenttämittaukset</b>						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaaminen	YS
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

<b>Laboratorio</b>		
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

Jakelu : essi.haapasalo@tornio.fi

**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.