



Tutkimusno EUAB31-00037320
 Asiakasno YS0001739

LeiKon Lahti Ay / Camping Tornio
 Janne Lahti
 Ämmänkarinranta 51
 85470 Tornio
 FINLAND
 s-posti: janne.lahti@pp2.inet.fi

Tilauksen kuvaus
 Uimarantavesi 4.7.2022

Näytenumero	749-2022-00017366
Näytteen nimi	Camping Tornio
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	04.07.2022 10.40
Vastaanottopäivä	04.07.2022 15:56
Analysointi aloitettu	04.07.2022 15:56
Näytteenottaja	Terveystarkastaja Tarja Rosenqvist

Analysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)	YS924	°C	22		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	11		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	25		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Kommentti

Näytteenottajan havainnot:
 Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
 Jätteet, kuten öljymäiset ja tervämäiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu
 Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

Ilma aurinkoinen ja tuulinen. Ulkoilman lämpötila 21,5°C.

Lausunto

749-2022-00017366

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

08.07.2022



Tarja Olli Kemisti
 TarjaOlli@eurofins.fi +358 44 363 6614
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS924	Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)			Ei		
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio						
	CLIENT					
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)				SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131	

Jakelu : eija.jokinen@tornio.fi, tarja.rosenqvist@tornio.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.