

Tutkimusno EUAB31-00037422
Asiakasno YS0000985
Vapaa-aika ja liikunta: UimavesiTervolan kunta
Tekninen osasto
Keskustie 81
95300 TERVOLA
FINLAND
s-posti: tekninen.osasto@tervola.fiTilauksen kuvaus
Uimarantavedet 7.7.2022

Näytenumero	749-2022-00017688
Näytteen nimi	Ylipaakkolan uimaranta
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Ylipaakkolan uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	07.07.2022 10.10
Vastaanottopäivä	07.07.2022 15:50
Analysointi aloitettu	07.07.2022 15:50
Näytteenottaja	Terveystarkastaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	20,4		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	6		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	10		≤ 400


*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Lausunto**749-2022-00017688**

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

11.07.2022



Tarja Olli Kemisti

TarjaOlli@eurofins.fi +358 44 363 6614

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaaminen	YS
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio		
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

Jakelu : essi.haapasalo@tornio.fi, teppo.niiranen@tornio.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.