

Tutkimusno EUAB31-00051543  
Asiakasno YS0001720  
UimavedetKeminmaan kunta / Vapaa-aikatoimi  
Merja Kemppainen  
Rantatie 21  
94400 Keminmaa  
FINLAND  
s-posti: merja.kemppainen@keminmaa.fiTilauksen kuvaus  
uimarantavedet 1.8.2023

Näytenumero	749-2023-00024175
Näytteen nimi	Valtosentie 20
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Arkimon uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	01.08.2023 12.10
Vastaanottopäivä	02.08.2023 12:47
Analysointi aloitettu	02.08.2023 12:47
Näytteenottaja	terveystarkastaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
<b>Kenttämittaukset</b>						
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	19,5			
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>						
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	1			≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	10			≤ 400

\*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

### Kommentti

Näytteenottajan havainnot:  
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu  
Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu  
Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

### Lausunto

#### 749-2023-00024175

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.



## ALLEKIRJOITUS

09.08.2023



---

Jonna Roivanen ASM 4-H58 Water Testing Rovaniemi

JonnaRoivanen@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



## Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Kenttämittaukset</b>						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	SFS-EN ISO 9308-2:2014	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio						
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)			SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131		

Jakelu : essi.haapasalo@tornio.fi, niina.ravela@tornio.fi, tarja.rosenqvist@tornio.fi

## Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.