

Tutkimusno EUAB31-00051481
Asiakasno YS0000985
Vapaa-aika ja liikunta: UimavesiTervolan kunta
Tekninen osasto
Keskustie 81
95300 TERVOLA
FINLAND
s-posti: tekninen.osasto@tervola.fiTilauksen kuvaus
Uimarantavedet 31.7.2023

Näytenumero	749-2023-00023906
Näytteen nimi	Vuolukantie 20
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Kirkonkylän uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	31.07.2023 13.05
Vastaanottopäivä	01.08.2023 08:47
Analysointi aloitettu	01.08.2023 08:47
Näytteenottaja	terveystarkastaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	18,5		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	13		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Kommentti

Näytteenottajan havainnot:
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
Jätteet, kuten öljymäiset ja tervämäiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu
Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

Lausunto

749-2023-00023906

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.



ALLEKIRJOITUS

08.08.2023



Jonna Roivanen ASM 4-H58 Water Testing Rovaniemi

JonnaRoivanen@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	SFS-EN ISO 9308-2:2014	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio						
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)			SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131		

Jakelu : terveystarkastajat@tornio.fi, essi.haapasalo@tornio.fi, minna.karhunen@tornio.fi, suvi.moisanen@tornio.fi, tarja.rosenqvist@tornio.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.