



Tutkimusno EUAB31-00051542
 Asiakasno YS0000985
 Vapaa-aika ja liikunta: Uimavesi

Tervolan kunta
 Tekninen osasto
 Keskustie 81
 95300 TERVOLA
 FINLAND
 s-posti: tekninen.osasto@tervola.fi

Tilauksen kuvaus
 Uimarantavedet 1.8.2023

Näytenumero	749-2023-00024169
Näytteen nimi	Paakkolantie 442
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Paakkolan uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	01.08.2023 12.00
Vastaanottopäivä	02.08.2023 11:22
Analysointi aloitettu	02.08.2023 11:22
Näytteenottaja	SM/terveystarkasta ja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	19,7		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	6		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	5		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Kommentti

Näytteenottajan havainnot:
 Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
 Jätteet, kuten öljymäiset ja tervämäiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu
 Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

Lausunto

749-2023-00024169

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.



ALLEKIRJOITUS

09.08.2023



Jonna Roivanen ASM 4-H58 Water Testing Rovaniemi
JonnaRoivanen@eurofins.fi
Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	SFS-EN ISO 9308-2:2014	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio						
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)			SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131		

Jakelu : essi.haapasalo@tornio.fi, minna.karhunen@tornio.fi, suvi.moisanen@tornio.fi, tarja.rosenqvist@tornio.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.