

## Parvekekaiteiden sementtikuitulevyihin liittyvä putoamisvaara

Onnettomuustutkintakeskus on 21.5.2026 antanut [onnettomuusuhkailmoituksen](#), joka koskee parvekekaiteissa käytettäviä sementtikuituisia levyjä. Lujuustestien perusteella kyseiset levyt eivät ole sopivia putoamissuojaksi tai estämään putoamista.

Rakennuksen omistajan vastuulla on omalla kustannuksellaan selvittää, onko sementtikuituista levyä käytetty parvekkeiden putoamissuojana, ja tarvittaessa käyttää asiantuntijaa asian selvittämiseen. **Rakennuksen omistaja vastaa siitä, että rakennus on turvallinen.**

Mikäli rakennuksessa on sementtikuituiset levyt putoamissuojina Meri-Lapin ympäristöpalvelujen rakennusvalvonta ohjeistaa kyseisiä rakennuksen omistajia kieltämään parvekkeiden ja terassien käytön siihen saakka, kunnes putoamissuojien turvallisuus on varmistettu. Tieto sementtikuitulevyjen käytöstä putoamissuojana on toimitettava rakennusvalvontaan ja haettava rakentamislupaa korjaustoimenpiteisiin.

[Tarkastuslista kuitusementtilevyillä verhottuihin parvekekaiteisiin](#)